



dany lipsker <dany.lipsker@gmail.com>

FW: התייחסות מתכנן החשמל לתוכניות

Adi Alphandary - AD-ON marketing

<adi@adonmarketing.com>

To: dany lipsker <dany.lipsker@gmail.com>

Sat, Jan 8, 2011 at

11:33 PM

בטעות העברתי לדני אחר ...

עד

From: Adi Alphandary - AD-ON marketing [mailto:adi@adonmarketing.com]

Sent: Wednesday, January 05, 2011 8:56 PM

To: 'Adi Alphandary - AD-ON marketing'; Roman farber; 'Dotan Eshet'; 'dani noiman'

Cc: 'David Gozlan'; 'עובד'

Subject: RE: התייחסות מתכנן החשמל לתוכניות

בהמשך למייל מטה –

מצ"ב דף הנחיות / הערות של יועץ החשמל של יפה נוף

עד

Adi Alphandary

Project Manager

Koor Metals Ltd.

+972-54-4404331

From: Adi Alphandary - AD-ON marketing [mailto:adi@adonmarketing.com]

Sent: Wednesday, January 05, 2011 5:29 PM

To: Roman farber (romanf@cp3.biz); 'Dotan Eshet'; 'dani noiman'

Cc: 'David Gozlan'; 'עובד'

Subject: התייחסות מתכנן החשמל לתוכניות

שלום לכולם,

בישיבה האחרונה בחיפה עלו מספר שאלות / הערות לגבי תכנון החשמל ובניהן:

1. תכנון הארקות משני היבטים

1.1 נקודות חיבור ברהיט עצמו (חיבור לארקת יסוד ולחלקי מסגרת ברהיט)

1.2 מסת הארקה – לוודא שהיסוד גדול מספיק על מנת להאריק את הרהיט

2. קטרים של צינורות :

2.1 הם רוצים 50 מ"מ מינימום

2.2 איפה שאין ברירה יסתפקו גם ב 36 מ"מ

3. עוצמות תאורה וטמפרטורות

3.1 חישובים של עוצמות לסככה נעשו ע"י רוני משטייניץ

3.2 חישובים לשלטים לא מצליחים לו – והוא רוצה לעשות מודל לבדוק עליו

3.3 יש לקבל התייחסות לגבי טמפרטורות הפעולה של המנורות – לוודא שאין לנו בעיות.

4. תכנון מפורט של החיבורים והציוד שבתוך הרהיטים:

4.1 מגשי מפסקים / ציוד חשמל של הרהיט עצמו

4.2 פרטי ציוד חשמלי המשרתים את הפרויקט ויושבים אצלנו בציוד (כמו דרייברים ללדים)

רומן,

א. אני מציע שתלמד טוב את החומר (גם את הריהוט וגם את נספח החשמל) שהופץ עם המכרז

ב. תתאם פגישה עם יועצי החשמל שלהם (יבגני ויואב רמתי) ממשד ספיר הנדסה , יחד עם דני ליפסקר והתכנון של כל הרהיטים.

ג. תעדכנו אותי במועד הישיבה שתואמה , אני אשתדל להגיע – בקשר לסככה

.

ד. חשוב שגם דותן יגיע (לפחות פעם אחת) לשיבה בכל הנוגע לריהוט.

בברכה,

עדי

Adi Alphandary

Project Manager

Koor Metals Ltd.

[+972-54-4404331](tel:+972-54-4404331)

No virus found in this message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 10.0.1191 / Virus Database: 1435/3359 - Release Date: 01/04/11



הנחיות - הערות בנושא חשמל מהיועצים של יפן - נוף.pdf

178K